



<https://biz.li/490r>

EVAKUIERUNG NACH GASALARM IN ARNUM

Veröffentlicht am 29.04.2015 um 16:04 von Redaktion LeineBlitz

Um 10.27 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Arnum heute zu einem Reihenhauses im Bergfeld gerufen. Da austretendes Gas bei Schachtarbeiten gemeldet war, rückte zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Laatzen mit ihrer Messkomponente für die Messungen aus. Beschädigt wurde eine Gasleitung (Hausversorgung) mit einem Durchmesser von einem Zoll in dem Vorgarten am Bürgersteig. . Das ausströmende Gas war im Umfeld über mehrere Meter wahrnehmbar. Die Bewohner wurden evakuiert und der Straßenabschnitt durch die Polizei und Feuerwehr gesperrt, da immer mit einer möglichen Gasexplosion gerechnet werden musste. Vorsichtshalber wurden von zwei Seiten Schläuche

verlegt und Löschangriffe vorbereitet. Der anschließend eintreffende Energieversorger sperrte zunächst die Gaszufuhr ab. Dann wurde die Stelle freigeschaufelt und das beschädigte Kunststoffrohr provisorisch abgedichtet, sodass keine größeren Mengen mehr austreten konnten und die akute Gefährdung aufgehoben war. Damit endete der Einsatz für die Feuerwehr und die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger übergeben, der für die Reparatur verantwortlich ist. Im Einsatz waren die Feuerwehren Arnum und Laatzen mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und zwei Polizeistreifenwagen.

